



Burmistrz
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
OŚ.6220.38.2017.LK.7

Załącznik nr 5 do PFU

Grodzisk Mazowiecki, dnia: 03.01.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 oraz pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 71) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim

STWIERDZA

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim,
- II. konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, tj.:
 - wszelkie działania związane z realizacją inwestycji prowadzić z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w związku z powyższym, przed przystąpieniem do prac, dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;

POLECONY

2018-01-04

ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU WYŚLANO

03.01.18
Kowalski

- wycinkę drzew przeprowadzić w okresie od początku października do końca lutego; dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w pozostałym okresie pod nadzorem ornitologa, który określi możliwość realizacji tego typu działania i uszczegółowi środki minimalizujące negatywne oddziaływania na awifaunę;
- drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania, znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac (w tym planowanej dogi dojazdowej) zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą; w strefie ochronnej drzew (w odległości minimum: odległość od pnia do rzutu obrysu korony $\times 1,5$) nie magazynować materiałów budowlanych, nie dopuścić do ruchu pojazdów, nie dokonywać zmian poziomu gruntu oraz zagęszczania gruntu;
- objąć nadzorem dendrologicznym drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu przewidywanego leja depresji i, w razie potrzeby, zapewnić im właściwą pielęgnację, w szczególności nawodnienie gleby;
- zaprojektować ujęcie wód podziemnych (studni głębinowej), wykonane do głębokości ok. 42,0 m p.p.t. oraz montaż urządzenia wodnego, umożliwiającego pobór wód podziemnych z czwartorzędowego piętra wodonośnego, w ilości maksymalnej nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia, w taki sposób, aby zasięg leja depresji nie przekraczał $R = 143,0$ m oraz depresji $s = 3,2$ m, ujmującego wodę wyłącznie na cele przeciwpożarowe oraz na potrzeby uzupełnienia niedoboru wody w Stawach Walczewskiego (w okresie letnim, tj. miesiącach lipiec i sierpień), w ilości nieprzekraczającej $Q_{\max} = 49$ m³/h.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2017r. w wyniku złożenia wniosku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim – zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz wymienione jest w z § 3 ust. 1 pkt. 70 oraz pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Do wniosku dołączona była karta informacyjna przedsięwzięcia, zapis karty w formie elektronicznej karty informacyjnej przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar w skali 1:1000, mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, dowód wniesienia opłaty skarbowej, wypis z rejestru gruntów tym samym spełniając wymagania określone w art. 74 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wnioskiem znak: OŚ.6220.38.2017.ŁK.3 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Do w/w wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1405), w tym karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim.

Opinią sanitarną z dnia 20 października 2017r. znak: ZNS-712.24.2017.AO.7610 (data doręczenia: 24.10.2017r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W swoim uzasadnieniu stwierdził, że planowane przedsięwzięcie ma polegać na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się z jednej studni dla potrzeb uzupełniania niedoborów wód w Stawach Walczewskiego i na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto w ramach inwestycji zostaną przebudowane sieci: wodociągowa i energetyczna - w zakresie przystosowania istniejących przyłączy do projektowanego stanu. Przewiduje się jeden zasadniczy wariant realizacji przedsięwzięcia, zgodny z

informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Zakłada się, że realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w 2-4 tygodnie, a okres eksploatacji może wynieść nawet kilkadziesiąt lat. Zakłada się, że ujęcie będzie pracowało epizodycznie lub w okresach maksymalnie kilku dni w ciągu miesiąca. Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości infiltracji zanieczyszczenia do gleb i niżej leżących gruntów (ziemi) na etapie eksploatacji. Opisywana inwestycja od strony południowej jest otoczona przez zielenią miejską, dalej przebiega ul. Wioślarska i występuje zabudowa jednorodzinna, od strony zachodniej teren sąsiaduje z zielenią miejską, zapleczem sportowym i Stawami Walczewskiego, od strony północnej z zielenią miejską, boiskami sportowymi i zabudową jednorodziną, a od wschodu z zielenią miejską, ulicą Wioślarską i zabudową jednorodziną. Działka nr ewid. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr 680/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010 r., analizowany teren położony jest na działkach oznaczonych jako: C1-20-ZP - zieleń parkowa oraz wody powierzchniowe, ciek i zbiorniki naturalne i przekształcone. Z analizy zamieszczonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącej zgodności planowanego zamierzenia inwestycyjnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że planowane zamierzenie inwestycyjne będzie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. W studni będzie miał miejsce pobór wód podziemnych z wydajnością maksymalną 49 m³/h. W związku z tym zainstalowana zostanie pompa głębinowa. Woda po uzdatnieniu będzie pompowana do Stawów Walczewskiego. Pompa z agregatem będzie zainstalowana w otworze studziennym uzbrojonym w obudowę studzienną. Pobór wód podziemnych nie będzie wiązał się z emisją hałasu. Roboty związane z wykonaniem studni będą prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa. Z uwagi na niepewność stwierdzonych warunków hydrogeologicznych upoważnia się nadzór geologiczny do ewentualnych korekt z konstrukcji filtra, głębokości otworu i próbnych pompowań. Z uwagi na planowaną realizację inwestycji prowadzony będzie monitoring polegający na: pomiarach stanów wód podziemnych w piezometrze i studni eksploatacyjnej z częstotliwością raz na miesiąc, a w okresie eksploatacji studni raz na tydzień, analizie parametrów fizykochemicznych wód z częstotliwością raz na rok, przed rozpoczęciem eksploatacji studni. Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że teren, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja nie kwalifikuje się jako obszar zagrożenia powodziowego i w związku z tym należy stwierdzić, że nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej, tj. powodzi. Bliskie sąsiedztwo rzeki Rokicianki stwarza jednak ryzyko wystąpienia podtopień. Sama realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja w żaden sposób nie wpływa na możliwość wystąpienia podtopień, a przyjęte rozwiązania projektowe uniemożliwiają negatywny wpływ podtopień na środowisko (szczelne zamknięcie otworu i szczelne zamknięcie obudowy studni). Planowana

inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134). W wyniku analizy wszystkich przedłożonych materiałów oraz rozwiązań technicznych zapewniających dotrzymanie wymaganych standardów jakości środowiska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim stwierdza, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko, a także zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Biorąc pod uwagę powyższe PPIS w Grodzisku Mazowieckim opiniuje jak w sentencji.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu treści opinii oraz przedłożonej dokumentacji podzieliła stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, że przy spełnieniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 6 listopada 2017r. znak: WOOS-I.4240.1063.2017.JCH Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego wezwał Inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Pismem z dnia 20 listopada 2017r. znak: OŚ.6220.38.2017.ŁK.4 Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim wezwał Inwestora do uzupełnienia o brakujące informacje, o które zwrócił się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Inwestor uzupełnił wniosek w dniu 27 listopada 2017r., a Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 28 listopada 2017r. znak: OŚ.6220.38.2017.ŁK.5 przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedź udzieloną przez Inwestora.

Opinią z dnia 20 grudnia 2017r. (data doręczenia: 28.12.2017r.) znak: WOOS-II.4240.1063.2017.JCH.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz jednocześnie określił zakres raportu oddziaływania na środowisko. Swoje stanowisko odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzasadnił w następujący sposób:

planowane przedsięwzięcie polegało będzie na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49 m³/h dla potrzeb uzupełnienia niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowanego na działce o nr ew. 15/2, obręb 61, w Grodzisku Mazowieckim. Powierzchnia całkowita ww. działki inwestycyjnej wynosi 0,6673 ha. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja zajmie fragment ww. działki inwestycyjnej o łącznej powierzchni ok. 324,0 m². W ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie otwór studzienny do głębokości ok. 42,0 m p.p.t. i średnicy ok. 415 mm, który ujmował będzie dwie czwartorzędowe warstwy wodonośne, występujące w przedziale głębokości ok. 14,0-28,0 m p.p.t. oraz 30,0-39,0 m p.p.t., oddzielone od siebie miąższą na ok. 2,0

m warstwą utworów słaboprzepuszczalnych. W ww. otworze studziennym zamontowana zostanie kolumna filtracyjna o średnicy ok. 315 mm, składająca się z rury nadfiltrowej o długości ok. 17,5 m (przy czym ok. 0,5 m rury nadfiltrowej wystawało będzie nad powierzchnie terenu), części czynnej o długości ok. 22,0 m oraz rury podfiltrowej o długości ok. 3,0 m. W celu ograniczenia kontaktu hydraulicznego między ww. warstwami wodonośnymi, w przedziale głębokości ok. 28,0-30,0 m p.p.t. planowane jest wykonanie uszczelnienia przestrzeni między kolumną filtracyjną a ścianą otworu studziennego compactonitem. W ww. otworze studziennym zamontowane zostanie urządzenie wodne (pompa głębinowa) o wydajności 49 m³/h oraz mocy maksymalnej 15 kW. Ww. otwór studzienny zabezpieczony zostanie obudową studzienną wykonaną z betonu, która zajmie powierzchnię ok. 7,0 m². W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie także droga techniczna dla potrzeb obsługi technicznej ww. studni, wykonana z płyt typu EKO. Powierzchnia ww. drogi technicznej wyniesie ok. 32,0 m². Pozostałą część fragmentu działki inwestycyjnej, przeznaczonej pod przedmiotowe przedsięwzięcie, stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Pobór wód z planowanej studni głębinowej prowadzony będzie epizodycznie. Woda pobierana będzie głównie na cele przeciwpożarowe oraz na potrzeby uzupełnienia niedoboru wody w Stawach Walczewskiego (w okresie letnim, tj. miesiącach lipiec i sierpień). Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przy planowanej wydajności pompy głębinowej i poborze wody w ilości ok. 49,0 m³/h, zasięg oddziaływania ujęcia (leja depresji) wyniesie ok. 143,0 m, przy depresji ok. 3,2 m. Mając na uwadze fakt, iż ww. zasięg leja depresji wystąpi w sytuacji poboru wody na cele przeciwpożarowe, a także fakt, iż uzupełnianie wody w ww. stawach wystąpi wyłącznie w okresie niedoboru (tj. maksymalnie w okresie 2 miesięcy letnich - lipiec i sierpień) oraz panujące warunki hydrogeologiczne, faktyczny zasięg oddziaływania (leja depresji) ww. ujęcia ograniczy się do ok. 19 m. Ponadto, z przedłożonej dokumentacji wynika także, iż w przypadku, gdy ww. niedobór wód nie nastąpi, pobór wód na cele uzupełniania wód w Stawach Walczewskiego nie będzie prowadzony.

Najbliższe otoczenie przedmiotowej inwestycji stanowią:

- od południa - zieleń miejska, dalej ul. Wioślarska oraz zabudowa mieszkaniowa;
- od zachodu - zieleń miejska, zaplecze sportowe, dalej Stawy Walczewskiego;
- od północy - zieleń miejska, boiska sportowe i zabudowa jednorodzinna;
- od wschodu - zieleń miejska, ul. Wioślarska i zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Grodziska Mazowieckiego, Jednostka C1, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 680/2017 z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 września 2010 r. Nr 159, poz. 3961), teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, przeznaczony jest pod zieleń parkową oraz wody powierzchniowe - ciek i zbiorniki naturalne i

przekształcone (symbol: C1-20-ZP). Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Najbliższy obszar chroniony, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany jest w odległości ok. 1,4 km na zachód od terenu inwestycji, a najbliższy położony obszar sieci Natura 2000 - Dąbrowa Radziejowska PLH140003 znajduje się w odległości ok. 10,8 km na południowy-zachód od terenu inwestycyjnego. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunki w zakresie ochrony przyrody. W celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na gatunki podlegające ochronie, wprowadzono warunek dotyczący kontroli terenu inwestycyjnego przed przystąpieniem do prac realizacyjnych. Z uwagi na dopuszczenie wycinki drzew kolidujących z przedsięwzięciem w okresie od 1 marca do końca września, a co za tym idzie, możliwe przypadkowe uśmiercenie podczas prowadzenia ww. prac osobników gatunków zwierząt objętych ochroną (z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w obrębie terenu inwestycyjnego możliwe jest występowanie: wróbli, szpaków, wron siwych i srok), niszczenie ich siedlisk oraz porzucenie łęgów, w sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunek dotyczący przeprowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym. Warunki dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów przeznaczonych do zachowania oraz dotyczące objęcia nadzorem dendrologicznym drzew, które znajdują się w strefie przewidywanego zasięgu leja depresji i, w razie potrzeby, objęcie ich odpowiednimi zabiegami pielęgnacyjnymi mają na celu minimalizację negatywnego wpływu inwestycji na pozostającą szatę roślinną oraz pozwolą na jej utrzymanie w jak najlepszym stanie zdrowotnym. Jednocześnie informuje się, że w przypadku stwierdzenia występowania na terenie inwestycji gatunków objętych ochroną, jeśli działania podejmowane przez Inwestora wiązały się będą z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do nich, konieczne będzie uzyskanie, w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, jego realizacja i funkcjonowanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, przy uwzględnieniu ww. warunków określonych w sentencji niniejszej opinii, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe. Ze względu na charakter i technologię prowadzonych prac, nie nastąpią bezpośrednie lub pośrednie znacząco negatywne oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska (siedliska i/lub gatunki) od wód zależne, zamieszkujące Stawy Walczewskiego i związane z korytem rzeki Rokicianki. W związku z powyższym, przedmiotowa inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych jednolitych części wód, w obrębie których będzie zlokalizowana, a co za tym idzie, jej realizacja nie spowoduje zagrożeń dla ustanowionych celów środowiskowych.

Oddziaływanie przedmiotowego ujęcia na środowisko związane będzie z poborem wód, a tym samym powstaniem leja depresji. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, ujęcie eksploatowane będzie w oparciu o udokumentowane zasoby eksploatacyjne, bez przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej. Najbliżej zlokalizowane względem przedmiotowej inwestycji ujęcie, prowadzące pobór z tej samej warstwy wodonośnej zlokalizowane jest w odległości ok. 340 m. Zasięg oddziaływania ww. ujęcia (lej depresji) wynosi ok. 358 m. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wzajemne oddziaływanie między ww. ujęciem istniejącym oraz ujęciem planowanym będzie nieznaczne, a z uwagi na fakt, że pobór wód z ujęcia planowanego prowadzony będzie wyłącznie na cele przeciwpożarowe oraz w sytuacjach wystąpienia niedoboru wody w Stawach Walczewskiego (lej depresji ujęcia planowanego będzie miał charakter nieustabilizowany), nie dojdzie do kumulacji negatywnych oddziaływań związanych z poborem wody z tej samej warstwy wodonośnej lub ww. oddziaływanie będzie pomijalnie małe. W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań, planowane jest prowadzenie pomiarów kontrolnych stanu wód podziemnych na etapie eksploatacji inwestycji. Przedmiotowe ujęcie położone jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej „JCWPd”) oznaczonym europejskim kodem PLGW200065, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Ponadto, JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż ze względu na charakter, zakres i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wnioskowany pobór wód, ww. przedsięwzięcie nie będzie powodować zmian poziomu JCWPd, które mogą pogorszyć stan wód lub mogą uniemożliwić utrzymanie dobrego stanu wód. Ponadto, realizacja inwestycji nie została zidentyfikowana jako mogąca mieć bezpośredni wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód. Z uwagi na fakt, iż pobór wód prowadzony będzie z warstw wodonośnych, które nie występują w kontakcie z warstwami wód gruntowych oraz wód powierzchniowych, nie przewiduje się także oddziaływania na jednolitą część wód podziemnych, oznaczoną kodem PLRW2000172728689, w obrębie której zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja. W przedłożonej dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie m.in. ochrony wód oraz gospodarki wodno-ściekowej. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji wprowadzono warunek dotyczący charakterystycznych parametrów projektowanego ujęcia, warstwy, z jakiej będzie pobierana woda i zasięgu oddziaływania studni. Na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego może zostać ograniczona wydajność pompy oraz pobór z zasobów warstwy wodonośnej. Ponadto, z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie realizacji inwestycji stosowany

będzie sprzęt sprawny technicznie, a ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika przewoźnej toalety, który będzie systematycznie opróżniany, a jego zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji nie przewiduje się emisji do powietrza oraz hałasu w stopniu powodującym znaczne uciążliwości dla otoczenia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż zarówno na etapie eksploatacji przedmiotowego ujęcia wód, nie będą powstawały odpady. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu treści opinii oraz przedłożonej dokumentacji podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że przy spełnieniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wydał w dniu 2 stycznia 2017r. postanowienie znak: OŚ.6220.38.2017.ŁK.6 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim, na które nie przysługuje zażalenie.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie – inwestycja polegająca na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji. Po zapoznaniu się z przedstawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz treścią i uzasadnieniem otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity – Dz. U. z 2017r., poz. 1405), stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie:

1. Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, planowana inwestycja będzie realizowana na działce o powierzchni 6673 m², natomiast na potrzeby planowanej inwestycji zapotrzebowanie terenu

wyniesie około 324 m² – czyli około 4,85%. Fragment terenu wykorzystywany pod inwestycję będzie posiadał następujący bilans terenu: powierzchnia obudowy studni – 7 m², powierzchnia drogi technicznej – 34 m², powierzchnia biologicznie czynna – 279 m². Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o około 41 m² nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą m.in.: woda i energia elektryczna. Oddziaływanie przedmiotowego obiektu na środowisko związane będzie jedynie z poborem wód, a tym samym powstaniem leja depresji. Zgodnie z zgromadzoną dokumentacją, ujęcie eksploatowane będzie w oparciu o udokumentowane zasoby eksploatacyjne, bez przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej. Najbliżej zlokalizowane względem omawianej inwestycji ujęcie, prowadzące pobór z tej samej warstwy wodonośnej zlokalizowane jest w odległości około 340 m. Zasięg oddziaływania tego ujęcia (leja depresji) wynosi ok. 358 m. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wzajemne oddziaływanie między ww. ujęciem istniejącym oraz ujęciem planowanym będzie nieznaczne, a z uwagi na fakt, że pobór wód z ujęcia planowanego prowadzony będzie wyłącznie na cele przeciwpożarowe oraz w sytuacjach wystąpienia niedoboru wody w Stawach Walczewskiego (leja depresji ujęcia planowanego będzie miał charakter epizodyczny i nieustabilizowany), nie dojdzie do kumulacji negatywnych oddziaływań związanych z poborem wody z tej samej warstwy wodonośnej lub oddziaływanie takie będzie pomijalnie małe. W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań, planowane jest prowadzenie pomiarów kontrolnych stanu wód podziemnych na etapie eksploatacji inwestycji. Tym samym z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz hałasu, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji do powietrza oraz emisji hałasu w sposób, który może spowodować uciążliwości dla otoczenia. Etap realizacji inwestycji będzie się również wiązał z powstawaniem ścieków bytowych. Ścieki bytowe w fazie budowy będą gromadzone w szczelnych toaletach typu toi toi, które będą systematycznie opróżniane przez specjalistyczną firmę, a ich zawartość będzie trafiać do oczyszczalni ścieków. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z powstawaniem odpadów. Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii. Prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie

przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych. Sama inwestycja nie będzie istotnie wpływać na klimat.

2. Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie będzie wpływać na obszary wodno – błotne, które są zdefiniowane oraz wymienione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanych do niej później. Planowana inwestycja nie będzie również wpływać na obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowa oraz ujścia rzek. Ponadto planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne. W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się również obszary chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.), ani wchodzące w skład europejskiej sieci Natura 2000. W pobliżu inwestycji nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód, ani też obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W najbliższej okolicy wokół planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się tereny o dużej gęstości zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie działki, na której ma zostać zrealizowana inwestycja nie znajdują się obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe. Na terenie działki objętej inwestycją nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne. Inwestycja nie jest położona na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Z uwagi na lokalizację inwestycji w terenie przekształconym antropogenicznie, pozbawionym cennych wartości przyrodniczych oraz wizualnych, nie przewiduje się również wystąpienia negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe otaczającego terenu. W związku z powyższym stwierdza się, że inwestycja z punktu widzenia ochrony przyrody nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary chronione. Planowana inwestycja jest położona w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200065, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniony jest jako dobry. Ponadto, JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Zgodnie z danymi zawartymi w zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, iż ze względu na charakter, zakres i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wnioskowany pobór wód, ww. przedsięwzięcie nie będzie powodować zmian poziomu JCWPd, które mogą pogorszyć stan wód lub mogą uniemożliwić utrzymanie dobrego stanu wód. Ponadto, realizacja inwestycji nie została zidentyfikowana jako mogąca mieć bezpośredni

wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód. Zważając na fakt, iż pobór wód prowadzony będzie z warstw wodonośnych, które nie występują w kontakcie z warstwami wód gruntowych oraz wód powierzchniowych, nie przewiduje się także oddziaływania na jednolitą część wód podziemnych, oznaczoną kodem PLRW2000172728689, w obrębie której zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja. Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i znajduje się w strefie oznaczonej symbolem C1 – 20 - ZP, dla której podstawowym przeznaczeniem są tereny zieleni parkowej oraz wody powierzchniowe – ciek i zbiorniki naturalne i przekształcone.

3. Ze względu na rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, planowana inwestycja będzie charakteryzowała się jedynie lokalnym oddziaływaniem, które zamknie się w granicach działki przeznaczonej pod inwestycję. Ponadto ze względu na swój lokalny charakter nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na charakter inwestycji nie będą występować ponadnormatywne oddziaływania. Przedłożone dane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na brak możliwości wstąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności, podobnie jak prawdopodobieństwo oddziaływania, które będzie miało jedynie zasięg lokalny. Z uwagi na niewielką skalę oraz epizodyczny charakter eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne. Również gospodarka powstającymi ściekami socjalnymi na etapie budowy nie będzie powodowała zagrożeń dla środowiska naturalnego. Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. Powstające oddziaływania związane z realizacją i funkcjonowaniem planowanej inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Ponadto w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Wykonując procedury formalno – prawne zapewniono stronom czynny udział w postępowaniu informując pismem z dnia 12 października 2017r. znak: OŚ.6220.38.2017.ŁK.1 o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało przesłane do stron postępowania listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony otrzymały przedmiotowe zawiadomienie w dniach od 13 października 2017r. do 5 listopada 2017r.

W dniu 26 października 2017r. wpłynęło pismo od strony postępowania Państwa Bożenny i Józefa Niewiadomskich, w którym wysunęli następujące uwagi:

1. Działka posiada ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością związane z sąsiedztwem rzeki i strefą ochronną oraz wybudowanym trzypiętrowym blokiem mieszkalnym, który zasłania światło słoneczne i pozbawia intymności.
2. Planowana studnia głębinowa zakłóci stosunki wodne i w okresie letnim spowoduje, że studnia na nieruchomości wyschnie.
3. Nasadzone drzewa wzdłuż drogi technicznej do zbiornika wodnego w odległości 100 cm od ogrodzenia wzdłuż całej granicy nieruchomości, w trakcie wzrostu mogą zacienić działkę, a korzenie rozsadzić ogrodzenie.
4. W trakcie gwałtownych burz ze względu na ukształtowanie terenu i różnicę poziomów wody opadowe z ulic Robotniczej i Warszawskiej spływają ulicą Wioślarską, a dalej pomiędzy drogą techniczną, a ogrodzeniem nieruchomości powodując przesiąkanie i zalewanie działki.
5. Plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza budowy nowych ujęć wody.
6. Uczynienie wnioskodawcą wykonania ujęcia wód podziemnych Ochotniczą Strażą Pożarną w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto woda zgromadzona w Stawach Walczewskiego może być również używana do celów gaśniczych.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Mazowieckim ma siedzibę przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie sąsiaduje z ujęciem wody „Bałtycka: o wydajności 60m³/godz., które może zaspokajać zapotrzebowanie na wodę OSP, w związku z czym nie ma potrzeby budowania nowego ujęcia.
8. Pompowanie wód podziemnych do Stawów Walczewskiego, których zbiorniki są przepływowe oznacza pompowanie ich do rzeki Rokicianki czyli marnotrawienie wód podziemnych.

Po zapoznaniu się z zgromadzoną dokumentacją w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a także uwagami Państwa Niewiadomskich tut. Organ uznał:

- Ad. 1. – uwaga nie uwzględniona – realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest w żaden sposób powiązana, ani też nie wpływa na strefę ochronną cieków wodnych, a także na kwestie związane z ograniczeniem światła słonecznego przez wybudowany wcześniej budynek mieszkalny,
- Ad. 2. – uwaga uwzględniona – wskazane w sentencji decyzji warunki realizacji przedsięwzięcia pozwolą zabezpieczyć interesy sąsiadujących posesji i nie zakłócać stosunków wodnych,
- Ad. 3. – uwaga nie uwzględniona – posadzone drzewa to graby pospolite, które będą prowadzone w formie żywopłotowej, czyli stale

przycinane tak, aby korona nie przekroczyła 1 m średnicy i 3 m wysokości. Drzewa mają na celu m.in. stworzyć barierę widokową i akustyczną dla Państwa działki,

- Ad. 4. – uwaga nie uwzględniona – planowana inwestycja nie wiąże się pracami ziemnymi na sąsiednich działkach oraz nie jest związana z wcześniejszymi pracami związanymi z niwelowaniem terenu, a także odwodnieniem wymienionych w piśmie ulic,
- Ad. 5. – uwaga nie uwzględniona – zgodnie z zapisem § 19 ust. 1 pkt 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego, Jednostka C1 – zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 680/2010 z dnia 13.07.2010 i opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 159 poz. 3961 z dnia 03.09.2010r. *„dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci infrastruktury technicznej”*,
- Ad. 6. – uwaga nie uwzględniona – tut. Organ nie ma wpływu na osoby czy podmioty składające wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
- Ad. 7. – uwaga nie uwzględniona – ujęcie wody „Bałtycka” jest czynnym ujęciem wraz ze stacją uzdatniania wody i jest wpięta w system wodociągowy Gminy Grodzisk Mazowiecki,
- Ad. 8. – uwaga nie uwzględniona – realizacja inwestycji wynika z potrzeb przeciwpożarowych, a ewentualne uzupełnianie potrzeb wodnych w Stawach Walczewskiego nie jest sprzeczne z zapisami ustawy Prawo Wodne. Ponadto stawy nie są obiektem produkcyjnym, a spełniają istotną rolę społeczną (rekreacyjno – wypoczynkową) dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, otrzymanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o pozwoleniu na rozbiorę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów; decyzji o zmianie lasu na użytk rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane; decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych; decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioszek ten winien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Niniejsza decyzja nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za moim pośrednictwem. Na podstawie art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego cyt. „§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”.

Oplatę z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz części I ust. 45 załącznika do w/w ustawy, w wysokości 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych), wniesiono dnia 6 października 2017r. w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, nr pokwitowania 2017/22058.

z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza
Tomasz Krupski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia – str. 2,

Otrzymują:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Mazowieckim
Ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sprawę prowadzi: Lukasz Kupuściak tel. 22 463 46 38

Ik/PG



**Burmistrz
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO**
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 1

**Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
z dnia 3 stycznia 2018r. znak: OŚ.6220.38.2017.ŁK.7**

**Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla
potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla
potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w
Grodzisku Mazowieckim**

Opis planowanego przedsięwzięcia

1. Lokalizacja

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie. Najbliższym otoczeniem miejsca przeznaczonego pod inwestycję są:

- od północy – zabudowa mieszkaniowa oraz zaplecze sportowe OSIR;
- od wschodu – zabudowa mieszkaniowa;
- od południa – ulica Wioślarska;
- od zachodu – teren Stawów Walczewskiego.

2. Opis przedsięwzięcia i technologii

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności 49m³/h dla potrzeb uzupełniania niedoborów wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ew. 15/2 obręb 61 w Grodzisku Mazowieckim. Studnia zostanie wykonana (w zależności od wyboru wykonawcy) systemem obrotowym na płuczkę lub udarowo – okrętnym. Wiercenie będzie odbywało się świdrem o średnicy 415 mm do max głębokości 42,0 m p.p.t. Otwór zostanie zabudowany kolumną filtracyjną mac 315 mm o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa o długości max 3 m (39,0 – 42,0 m p.p.t.),
- czynna część filtra o długości max 22 m (17,0 – 39,0 m p.p.t.),
- rura nadfiltrowa o długości max. 17,5 m (0,5 m n.p.t. – 17,0 m p.p.t.),

Kolumna filtracyjna będzie posadowiona na poduszce filtracyjnej a przestrzeń pomiędzy kolumną filtracyjną a ścianami otworu będzie wypełniona compactonitem o długości min. 4 m. Po zafiltrowaniu otworu planuje się wykonanie pompowania oczyszczającego (min. 12 godzin) i pompowania próbnego (min. 36 godzin).

z up. BURMISTRZA

~~Zastępcą Burmistrza~~
Tomasz Krupski